

Protocol/ Instructie Controlerende brandveiligheid

Doel	Het verschaffen van duidelijkheid aan leidinggevend en medewerkers op welke punten periodiek door Leidinggevende en Facilitair op brandveiligheid wordt gecontroleerd.
Doelgroep	Leidinggevend, Facilitair
Opsteller	Hoofd BHV, Facilities, HR, QESH
Versie	3.0, 06-05-2026

Definities

Afdeling	MAAS pand ingedeeld in afdelingen, waarvoor een afdelingshoofd & medewerkers verantwoordelijk zijn voor naleven van de regels
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Voorpost voor professionele hulpdiensten en in specifieke noodsituaties zorg voor alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in het pand
Facilitair	Medewerkers Inkoop en Facilities

Inhoud

Ten aanzien van brandveiligheid op het werk hebben werkgever en werknemer beiden hun eigen verantwoordelijkheden. De werkgever is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand door bijvoorbeeld te voorzien in een brandmeldinstallatie, een ontruimingsalarm, borden met een vluchtroute-aanduiding en draagbare brandblussers. Daarnaast is het aan de werknemer om op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan. Waar zijn de nooduitgangen en hoe werkt de brandmeldinstallatie? Als medewerkers niet tijdig kunnen ontluchten bij brand worden zij slachtoffer. Daarom zijn onmiddellijk melden, ontluchting en ontruiming in de brandpreventie de onderwerpen met de hoogste prioriteit. Uitgangspunt bij het ontluchten is dat kan worden volstaan met één vluchtroute die start op de plaats waar het vluchten begint en eindigt op een veilige plaats

Visuele controle

Ongevallen laten zien dat wet- en regelgeving zelden het (op te lossen) probleem veroorzaken. Waar zich calamiteiten voordoen, is het meestal zo dat bepaalde regels niet (goed) zijn nageleefd. Om te waarborgen dat de brandveiligheid in het pand voldoet:

- Heeft iedere medewerker de verplichting om eventuele (vermeende) gebreken door te geven aan de eigen leidinggevende en Facilitair;
- Zorgt iedere leidinggevende voor een veilige en gezonde werkplek en geeft eventuele bevindingen onmiddellijk door aan Facilitair;
- Loopt elke leidinggevende regelmatig een ronde in de eigen zone met de hierna genoemde **Controlepunten Brandveiligheid**
- Loopt Facilitair morgens een ronde door de zones met de hierna genoemde **Controlepunten Brandveiligheid** en **Controlepunten Facilitair**.
- Deuren van de nooduitgangen buiten het magazijn zijn van binnenuit direct te openen zonder gebruik van sleutels of andere losse voorwerpen.
- Deuren van de nooduitgangen in het magazijn zijn van binnenuit te openen via het groene nooduitgang ontgrendelingskastje.
- Spieën onder branddeuren en andere methoden om branddeuren open te houden zijn strikt verboden, indien geplaatst dienen deze onmiddellijk verwijderd te worden!

Controlepunten Brandveiligheid

Hieronder zijn verschillende controlepunten aangegeven. Aanvullende controlepunten graag mailen naar Facilitair. Leidinggevend en medewerkers dienen bevindingen onmiddellijk te melden aan Facilitair.

1. Rookmelders

- a) Zijn de rook- en/of thermische melders in de ruimtes vrij van uitwendige beschadigingen?
- b) Zijn de rook- en/of thermische melders vrij van obstakels binnen een straal van 30 cm?
- c) Is er een rook- en/of thermische melder in ruimtes die gebruikt worden voor opslag?
- d) Zijn de brand indicatorlampjes vrij van beschadigingen?

2. Handbrandmelders

- a) Zijn de handbrandmelders duidelijk herkenbaar en vrij toegankelijk?
- b) Zijn handbrandmelders vrij van beschadigingen?

3. Blusmiddelen

- a) Zijn de aanwezige blusmiddelen duidelijk herkenbaar en vrij toegankelijk?
- b) Zijn de blusmiddelen onderhouden en voorzien van een geldige goedkeuringsticker en verzegeling?

4. Plattegronden

- a) Zijn de aanwezige plattegronden goed zichtbaar?
- b) Zijn de plattegronden actueel?

5. Vluchtwegen

- a) Zijn de aanwezige vluchtweg pictogrammen in goede staat en werkt de verlichting hiervan?
- b) Zijn de vluchtwegen (ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen) vrij van obstakels en vrij toegankelijk?
- c) Zijn nooddeuren vrij van obstakels en vrij toegankelijk?

6. Elektrische branddeuren

- a) Hebben de elektrische branddeuren een actuele keuringsticker?
- b) Zijn de elektrische branddeuren gesloten?
- c) Sluiten de elektrische branddeuren volledig af?
- d) Zijn elektrische branddeuren vrij van obstakels en vrij toegankelijk?

7. Brandwerende deuren

- a) Zijn de branddeuren gesloten?
- b) Zijn brandwerende deuren vrij van obstakels en vrij toegankelijk?

8. Ruimtes

- a) Verkeren deuren, ramen en hang/sluitwerk in goede staat?
- b) Verkeren wanden, vloeren en plafonds in goede staat?
- c) Zijn deuren afgesloten die afgesloten moeten zijn voor onbevoegden?

Controlepunten Facilitair

A. Communicatie

- a) Verkeren communicatiemiddelen in goede staat? (Intercoms, telefoons, portofoons)
- b) Verkeren de observatiesystemen in goede staat? (Camera's, bedieningspanelen, beeldschermen)

B. Receptie

- a) Is de map receptie instructies aanwezig?
- b) Is de map voor wat betreft BHV compleet en actueel?
- c) Is de receptionist(e) geheel op de hoogte van de BHV instructies?

C. Nooddeuren

- a) Worden nooddeuren (vluchtwegen) periodiek getest op een goede werking?